



Amici dei Disabili Onlus

Consulta per l'Handicap Provincia di Imperia - Regione Liguria
Presidenza Consulta ASL1 Liguria
Presidenza Commissione PEBA Città di Ventimiglia

Ventimiglia il 22/08/2018

bordighera@legalmail.it

Comune di Bordighera

Sindaco

Dott. Vittorio Ingenito

Responsabile Ufficio Edilizia Privata

OGGETTO: POSIZIONAMENTO PALETTI DISSUASORI SU AREA PRIVATA
SOGGETTA A PUBBLICO PASSAGGIO PEDONALE IN VIA VITTORIO EMANUELE

Spett.le Amministrazione.

In riferimento alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 137/2017 relativa alla modifica di cui in oggetto, rileviamo alcune mancanze nell'elaborato tecnico che descrive le soluzioni progettuali e le opere previste in relazione all'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 236/89, in quanto il posizionamento di paletti produrrebbe ostacoli per i disabili visivi nonché un pericolo per bambini "distratti".

In più rileviamo nella richiesta dello Studio De Donatis del 20/06/2017 inviato al Comando di Polizia Locale un errore di valutazione circa la dimensione minima di 0,80 m in quando inesatta ai sensi del DM 236/89 art. 8.2.1.



La larghezza minima deve essere di 0,90 m per permettere il passaggio di una carrozzina e di 1,50 m invece per il passaggio di due carrozzine in relazione ai flussi prevedibili del luogo, salvo dimostrare tecnicamente l'impossibilità.

Per quanto sopra si richiede di revocare la DG 137/2017 nell'attesa della presentazione di un nuovo progetto conforme a quanto previsto dalla L.13/89 e relativo regolamento di attuazione di cui al DM 236/89 e DPR 503/96.

Certi della Vostra attenzione. Porgiamo deferenti saluti.

Ernesto BASSO

Presidente di "Amici dei Disabili Onlus"

www.amicideidisabilionlus.it

amicideidisabilionlus@pec.it